



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Parco Area delle Scienze, 31/a

43124 Parma (PR)

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ARREDO TECNICO, ATTREZZATURE E RELATIVA
IMPIANTISTICA PER L'EDIFICIO UNO AREA FOOD
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO**

OPP_2014_008 – Realizzazione Edificio Uno Area Food

CUP D94H14001090005

CIG B07B56F90B

RISPOSTE QUESITI GARA

Richiesta di chiarimenti gara G04149

05 Prot 82368 del 13.03.2024

In relazione alla richiesta di chiarimento in oggetto, di seguito si riportano in ordine, i riferimenti alle questioni sollevate e le relative risposte:

D – “...discordanza tra Computo ed Elaborati grafici...”

R – Come indicato all’art. 4.1 del Capitolato speciale d’appalto, “in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva”.

Detto ciò, per l’esecuzione della commessa, farà comunque fede lo sviluppo costruttivo rielaborato dalla Ditta affidataria e controfirmato per accettazione dalla Stazione Appaltante. Tale elaborato andrà a dettagliare gli aspetti realizzativi e cromatici dell’intera fornitura, comprese le dotazioni accessorie ed impiantistiche.

D - PROG.18) N. 3 banchi lavello a parete mm 1800. Discordanza tra descrizione di computo ed elaborato grafico.

R – Banco a parete di tipo A – Locali 0.007, 0.009 e 1.008

Si conferma la necessità di un lavello ad una sola vasca.

Si confermano le richieste di una cassettiera da 60 su ruote e di un mobiletto da 120 sottolavello.

D - PROG.21) N. 1 banco lavello a parete mm 1200. Discordanza tra descrizione di computo ed elaborato grafico.

R – Banco a parete di tipo C – Locale 1.008

Si conferma la necessità di un lavello ad una sola vasca con n. 1 rubinetto per la sola acqua fredda.

D - PROG.05) Strumentazione - Bracci aspiranti

R – Braccio aspirante – Locale 0.016 - Shime

Il locale in questione necessita di n. 2 bracci aspiranti e relativi accessori per il loro collegamento ad un unico condotto di estrazione del diametro di 250 mm, originariamente previsto per cappa chimica.

Si conferma quindi la richiesta di bracci snodati con raccordo convogliatore in tubazione esistente.

D - PROG.06) N. 10 banchi centrali mm 1200. Discordanza tra descrizione di computo ed elaborato grafico.

R – Banco centrale di tipo F – Locali 1.009, 1.010, 1.011, 1.012

Si conferma la necessità all'interno del modulo tecnico verticale di separazione tra i due piani, di n. 2 vaschette di scarico con rubinetto per acqua fredda (una per lato sfalsate).

D - PROG.01) N. 2 banchi lavello a parete mm 1200. Quantità lavelli, rubinetteria e dotazioni gas

R – Banco a parete di tipo B – Locali 1.013, 1.014

Si conferma la necessità di un lavello ad una sola vasca con rubinetto per acqua fredda più rubinetto per acqua distillata.

Essendo laboratori strumentali, si conferma la necessità della fornitura dei seguenti gas tecnici AC-Aria Compressa, N2-Azoto, He-Elio e Ar-Argon e dei relativi riduttori di pressione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Pierangelo Spina

(Documento sottoscritto digitalmente

ai sensi del D. lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii e norme collegate)